

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH · Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany

FALQUON GmbH
Herrn Oliver Kissmann
Am Hünengrab 18
16928 Pritzwalk

Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Martina Broege
Tel.: +49 351 4662 340
E-Mail: martina.broege@ihd-dresden.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
00446209

Dresden, 01.06.2023

Stellungnahme zur Einhaltung der französischen VOC-Klasse A+ für die Produkte MMF-Fußboden „THE FLOOR“ und Wandfliese „THE WALL“

Sehr geehrter Herr Kissmann,

Wir haben für Sie das Produkt als MMF Fußboden – baugleich zur Wandfliese „THE WALL“ hinsichtlich der Emissionen nach AgBB-Schema (Methode DIN EN 16516 mit einer Beladung von 0,4 m²/m³) geprüft. Die Prüfung und Ergebnisse sind im Prüfbericht 2718227/1 vom 02.08.2018 dokumentiert.

Der TVOC-Wert lag nach 28 Tagen unterhalb der Berücksichtigungsgrenze von 5 µg/m³, der Formaldehydwert unterhalb der Bestimmungsgrenze.

Das Produkt MMF-Fußboden „THE FLOOR“ erfüllt die Bedingungen der französischen VOC-Klasse A+.

Produkte für die Anwendung an der Wand werden mit einer Beladung von 1 m²/m³ geprüft.

Auf der Basis der oben beschriebenen Prüfung sowie der erzielten Ergebnisse, kann davon ausgegangen werden, dass das Produkt Wandfliese „THE WALL“ den Anforderungen der Klasse A+ entspricht.

Mit freundlichen Grüßen



Dipl.-Ing. Martina Broege
Leiter Laborbereich Chemische Prüfung