

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-24-05-27-01

Produkt: Wandbekleidung „the wall“; 4 mm

Auftraggeber: FALQUON GmbH
Am Hünengrab 18
16928 Pritzwalk / Deutschland

Auftrag: Prüfungen zum Brandverhalten gemäß DIN EN ISO 11925-2:2020-07

Prüfbericht: 2724210

Prüfergebnisse:

Eigenschaft	Ergebnisse	Deklaration gemäß DIN EN 13501-1:2019-05
Brandverhalten gemäß DIN EN ISO 11925-2:2020-07 Flammenausbreitung ≤ 150 mm	erfüllt	Klasse zum Brandverhalten E*

* Gültig auf Untergründen aus Holz / Holzwerkstoffen oder Untergründen der Klasse A1 und A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13238:2010-06, mit Verwendung von Klebstoff auf Silikonbasis und maximaler Auftragsmenge von 70 g/m².

Dresden, 27/05/2024



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter